

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление Надзорной Деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РС(Я)
г. Якутск, ул. Кальвица, 16/2, 677009, тел./факс 223-804
Отдел Надзорной Деятельности по Алданскому району
г. Алдан, ул. 10 лет Якутии, 40, 678900, тел./факс 3-48-85)

Предписание № 28 / 1 / 1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей "Елочка" МО "Алданский район" РС (Я)

Заведующая МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Елочка» Тищенко Надежда Николаевна
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение Распоряжения Главного государственного инспектора Алданского района по пожарному надзору подполковника внутренней службы Мыльникова Вячеслава Сергеевича № 28 от « 26 » апреля 2017 года., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

«23» мая 2017г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 час.
«25» мая 2017г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

проведена плановая / выездная проверка комиссией в составе:

- Заместитель главного государственного инспектора Алданского района по пожарному надзору (заместитель начальника ОНД по Алданскому району УНДиПР ГУ МЧС России по РС (Я)) Каблаш Владимир Анатольевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей "Елочка" МО "Алданский район" РС (Я)

по адресу/адресам: РС(Я), Алданский район, г.Томмот, мкрн. Алексеевск, ул. Лесная, 13

совместно с

- Заведующая МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Елочка» Тищенко Надежда Николаевна
- Начальник АХЧ МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Елочка» Кочергина Елена Леонидовна
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании на путях эвакуации, в групповых помещениях, - допущено использование отделочных материалов (линолеум, ковры и ковровые дорожки на полу, краски) с неизвестными характеристиками пожарной опасности	№ 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон) ст. 134. п. 3. Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними. п. 6. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.	в кратчайшие сроки не позднее 01.08.2017г.	


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Заместитель главного государственного инспектора Алданского района
по пожарному надзору (зам. начальника ОНД по Алданскому району)
подполковник внутренней службы
« 25 » мая 2017г.




/Каблаш В.А./
(подпись)

Предписание для исполнения получил:

_____ (подпись) _____ (должность, фамилия, инициалы)
« _____ » _____ 20 _____ г.

№ п/п	Содержание нарушения (ссылка на пункт) и наименование исполнителя	Сроки исполнения (срок, пункт) и наименование исполнителя	№ документа, подтверждающего исполнение	Дата
1	Содержание нарушения (ссылка на пункт) и наименование исполнителя	Сроки исполнения (срок, пункт) и наименование исполнителя	№ документа, подтверждающего исполнение	Дата
2	Содержание нарушения (ссылка на пункт) и наименование исполнителя	Сроки исполнения (срок, пункт) и наименование исполнителя	№ документа, подтверждающего исполнение	Дата
3	Содержание нарушения (ссылка на пункт) и наименование исполнителя	Сроки исполнения (срок, пункт) и наименование исполнителя	№ документа, подтверждающего исполнение	Дата
4	Содержание нарушения (ссылка на пункт) и наименование исполнителя	Сроки исполнения (срок, пункт) и наименование исполнителя	№ документа, подтверждающего исполнение	Дата
5	Содержание нарушения (ссылка на пункт) и наименование исполнителя	Сроки исполнения (срок, пункт) и наименование исполнителя	№ документа, подтверждающего исполнение	Дата